



КОЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 4

від 18.08.2023

Про погодження комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа» річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, графіку температурного режиму системи опалення котельних, загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії, норм витрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень на період з 01.10.2023 по 30.09.2024

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 № 467 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», керуючись п.п. 2 п. а статті 28, статті 52, п.6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши лист комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» від 16.08.2023 № 154-02, **виконавчий комітет Козинської селищної ради**

ВИРІШИВ:

1. Погодити комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа» річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на період з 01.10.2023 по 30.09.2024, згідно з додатком 1.

2. Погодити комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа» Графік температурного режиму системи опалення котельних: Підгірцівський ліцей Козинської селищної ради, Великодмитровицький ліцей Козинської селищної ради, смт Козин ж/буд. Київська 169, згідно з додатком 2.

3. Погодити комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа» загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на період з 01.10.2023 по 30.09.2024, згідно з додатком 3.

4. Погодити комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа» норми витрат теплової енергії в теплових мережах, норми витрат теплової енергії на власні потреби котелень на період з 01.10.2023 по 30.09.2024, згідно з додатком 4.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Козинської селищної ради.

Заступник селищного голови



Тарас ТКАЧ

До Річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії / надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води НА ПЕРІОД 01.10.2023 - 30.09.2024 рік по котельних Козинської селищної ради. Комунальне підприємства «Обухіврайтепломережа»

Рішення № 4 від 18.08. 2023 року Козинської селищної ради.

Графік температурного режиму системи опалення котельних :

Підгірцівський ліцей Козинської селищної ради , Великодмитровицький ліцей Козинської селищної ради , смт Козин ж/буд. Київська 169.

Температура зовнішнього повітря	Низькі параметри	
	Температура прямої мережної води	Температура зворотної мережної води
+10	39,2	34,0
+ 9	40,1	34,8
+ 8	41,3	35,6
+ 7	42,6	36,4
+ 6	43,9	37,2
+ 5	45,0	38,0
+ 4	46,2	38,7
+ 3	47,5	39,9
+ 2	48,7	40,8
+ 1	49,9	41,6
0	51,0	42,0
- 1	52,6	43,0
- 2	54,1	44,1
- 3	55,4	45,3
- 4	56,8	46,1
- 5	57,7	47,0
- 6	58,9	47,5
- 7	60,2	48,0
- 8	61,9	48,9
- 9	63,0	49,7
-10	64,5	50,5
-11	65,6	51,2
-12	66,8	52,4
-13	67,9	53,6
-14	68,8	54,2
-15	70,0	55,0
-16	71,9	55,6
-17	73,2	56,3
- 18	74,5	57,1
- 19	75,8	58,0
- 20	77,0	59,0

Директор КП "Обухіврайтепломережа "

Виконавець пр. інженер ВВ.



Є.О.Мартиненко

Л.В. Бойко