



**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я № 269**

від 05 вересня 20223 року

місто Обухів

Про погодження Комунальному підприємству
«Обухіврайтепломережа» температурного графіку
водяної теплової мережі від джерел тепlopостачання

Розглянувши лист Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» від 23.08.2023 № 180-02 щодо погодження температурного графіку водяної теплової мережі від джерел тепlopостачання, відповідно до Законів України «Про тепlopостачання», «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:**

1. Погодити Комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа» температурний графік водяної теплової мережі від джерел тепlopостачання на опалувальний період 2023 - 2024 років, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради
Анатолія ВЕРЕЩАКА.

Секретар Обухівської міської ради (підпис)

Сергій КЛОЧКО

Шевченко Л.М.

*Згідно з оригіналом
на виконання
замовного відпису
Шевченко Л.М.*

"ПОГОДЖЕНО"

Рішенням Виконавчого комітету
Обухівської міської ради
Київської області

Від «05.09.2023» № 269

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КП «Обухіврайтепломережа»

Є.О.Мартиненко

2023р

Температурний графік водяної теплової мережі від джерел теплопостачання
КП «Обухіврайтепломережа» на опалювальний період 2023 - 2024 років

м.Обухів вул.В.Чаплінського; м.Обухів мікрорайону Яблуневий; м.Обухів вул.Чумацький Шлях 24; м.Обухів вул.8 Березня 52, 54; м.Обухів вул.Київська, 64, 60, 62, 58; м.Обухів вул.Київська 105; м.Обухів Академічного ліцею №2, Академічного ліцею імені В.Мельника, КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка», Краснослобідського ліцею, Краснослобідського НВК дитячого садочку, Маловільшанської гімназії ОМР, Семенівського ліцею, Долинянської гімназії, Копачівської гімназії, Першотравенської гімназії, Першотравенського БК, Дерев'янської гімназії ОМР, Германівського ліцею, с.Германівка Відділення СДПП, Красненської гімназії, Германівського ліцею ім.братів Гетьманів, Германівська АЗПСМ, Германівського адміністративного приміщення

Температура зовнішнього повітря	Температура прямої мережної води	Температура зворотної мережної води
+ 8	41,3	35,6
+ 7	42,6	36,4
+ 6	43,9	37,2
+ 5	45,0	38,0
+ 4	46,2	38,7
+ 3	47,5	39,9
+ 2	48,7	40,8
+ 1	49,9	41,6
0	51,0	42,0
- 1	52,6	43,0
- 2	54,1	44,1
- 3	55,4	45,3
- 4	56,8	46,1
- 5	57,7	47,0
- 6	58,9	47,5
- 7	60,2	48,0
- 8	61,9	48,9
- 9	63,0	49,7
-10	64,5	50,5
-11	65,6	51,2
-12	66,8	52,4
-13	67,9	53,6
-14	68,8	54,2
-15	70,0	55,0
-16	71,9	55,6
-17	73,2	56,3
- 18	74,5	57,1
- 19	75,8	58,0
- 20	77,0	59,0

Виконавець пр. інженер ВВ.

Л.В. Бойко