



УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Код ЄДРПОУ 24884653

РІШЕННЯ

03 жовтня 2023 р. м. Українка
Обухівського району № 291
Київської області

Про погодження КП «Обухіврайтепломережа» річного плану виробництва та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії, норм втрат теплової енергії в теплових мережах та витрат на власні потреби, графіку температурного режиму системи опалення на період 01.10.2023 – 30.09.2024

Розглянувши лист КП «Обухіврайтепломережа» вих. № 155-02 від 16.08.2023 р. (вих. № 3636/1-23 від 17.08.2023 р.) про погодження річного плану виробництва та постачання теплової енергії, загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії, норм втрат теплової енергії в теплових мережах та витрат на власні потреби, графіку температурного режиму системи опалення на період 01.10.2023 – 30.09.2024, враховуючи рішення виконавчого комітету від 05.03.2020 р. № 23 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання» та «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити КП «Обухіврайтепломережа» річний план виробництва та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії по котельням Української міської територіальної громади на період 01.10.2023 – 30.09.2024, що додається.
2. Погодити КП «Обухіврайтепломережа» загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії по котельням Української міської територіальної громади на період 01.10.2023 – 30.09.2024, що додаються.
3. Погодити КП «Обухіврайтепломережа» норми втрат теплової енергії в теплових мережах та витрат на власні потреби по котельням Української міської територіальної громади на період 01.10.2023 – 30.09.2024, що додаються.

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
№291/5-23 від 03.10.2023



4. Погодити КП «Обухіврайтепломережа» графік температурного режиму систем опалення по котельнях Української міської територіальної громади на період 01.10.2023 – 30.09.2024, що додається.

5. Направити це рішення КП «Обухіврайтепломережа» та управління гуманітарного розвитку Української міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

В.о. міського голови



Агнеса ОЛКОВА-МИХНИЦЬКА

Згуровець Н.



«ПОГОДЖЕНО»
Рішенням виконавчого комітету
Української міської ради
Від 10.10.2023 № _____

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КП «Обухіврайтепломережа»
С. О. Мартиненко
« _____ » _____ 2023р

Графік температурного режиму систем опалення котельних Української міської територіальної громади:

(Трипільський ліцей Української МР ,Заклад дошкільної освіти (ясла -садовчок) с. Трипілья
Трипільська АЗПСМ , ж. буд. вул. Т. Шевченка 41А с. Трипілья , Витачівська гімназія Української
МР , ДНЗ «Колосок» с. Витачів , Жуківцівська гімназія Української МР , Халеп'янська гімназія
Української МР)

Температура зовнішнього повітря С	Теплова мережа	
	Температура прямої мережної води	Температура зворотної мережної води
+10	39,2	34,0
+ 9	40,1	34,8
+ 8	41,3	35,6
+ 7	42,6	36,4
+ 6	43,9	37,2
+ 5	45,0	38,0
+ 4	46,2	38,7
+ 3	47,5	39,9
+ 2	48,7	40,8
+ 1	49,9	41,6
0	51,0	42,0
- 1	52,6	43,0
- 2	54,1	44,1
- 3	55,4	45,3
- 4	56,8	46,1
- 5	57,7	47,0
- 6	58,9	47,5
- 7	60,2	48,0
- 8	61,9	48,9
- 9	63,0	49,7
-10	64,5	50,5
-11	65,6	51,2
-12	66,8	52,4
-13	67,9	53,6
-14	68,8	54,2
-15	70,0	55,0
-16	71,9	55,6
-17	73,2	56,3
- 18	74,5	57,1
- 19	75,8	58,0
- 20	77,0	59,0

Виконавець Пр. інженер ВВ

 Л.В. Бойко